


РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 Санкт-Петербург



Циркулярное письмо

№ 009-6.6.3-409ц от 22.07.2009

КАСАТЕЛЬНО: О содержании и порядке применения циркуляра ИМО MSC.1/Circ.1317 от 11 июня 2009 Application for Existing Approvals According to the Revised Guidelines for the approval of equivalent Fixed Gas fire-extinguishing systems, as referred to in SOLAS 74 for machinery spaces and cargo pump-rooms (MSC/Circ.848). Применение существующих одобрений в соответствии с Пересмотренным Руководством по одобрению систем эквивалентных стационарным газовым системам тушения пожара, указанным в СОЛАС 74, для машинных помещений и грузовых насосных отделений (MSC/Circ.848).	Ввод в действие	с момента получения	
	Срок действия до		Срок действия продлен до
	Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо № 009-6.6.3-360ц от 08.09.2008		
	Количество страниц	1	
ОБЪЕКТ НАБЛЮДЕНИЯ: Системы газового тушения.			
Приложения:			
Зам.генерального директора		 подпись	В.И.Евенко Ф.И.О.
Вносит изменения в	Правила РС.	Название НД и № Правила классификации и постройки морских судов. НД 2 - 020101 - 052, часть VI.	
С целью применения в практике Регистра положений циркуляра ИМО MSC.1/Circ.1317, до включения ссылки на него в Правила классификации и постройки морских судов, настоящим информируем о его содержании и порядке применения.			
1. Циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1317 касается сроков действия существующих одобрений систем, эквивалентных газовым системам, спроектированным в соответствии с требованиями циркуляра ИМО MSC/Circ. 848 без учета требований циркуляра ИМО MSC.1/Circ 1267.			
2. Ссылка на циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1317, будет включена в часть VI "Противопожарная защита" при переиздании Правил классификации и постройки морских судов.			
3. Оригинальный текст циркуляра ИМО MSC.1/Circ.1317 на английском языке находится на сайте ГУР: Международный отдел, документы ИМО, циркуляры, MSC.1/Circ.1317.			
Необходимо выполнить следующее:			
1. Положения циркуляра ИМО MSC.1/Circ.1317 необходимо применять при рассмотрении и одобрении документации по эквивалентным системам газового пожаротушения, в случае их применения, в машинных помещениях категории А и грузовых насосных отделениях судов с 1 июля 2012 года с учетом требований циркуляра ИМО MSC.1/Circ 1267.			
2. Содержание данного циркулярного письма необходимо довести до сведения инспекторского состава.			
Исполнитель:	Смирнов В.А.	009	570 - 43 - 11
	Ф.И.О.	отд.	тел.