



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 315-06-1308ц

от 27.12.2019

Касательно:

изменений в Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ, 2018, НД № 2-020201-015

Объект(ы) наблюдения:

оборудование автоматизации

Дата вступления в силу:

с момента опубликования

Действует до:

Действие продлено до:

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №

315-06-1271ц

от **10.10.2019**

Количество страниц:

1+2

Приложения:

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом

Приложение 2: текст изменений к части X «Электрическое оборудование»

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем о том, что в связи с отменой унифицированной интерпретации (УИ) МАКО MODU3 (Dec 2018) (см. MODU3 (Dec 2018 Withdrawn)) в гл. 9.6 части X «Электрическое оборудование» вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении проектной документации на суда, ПБУ и МСП (или при освидетельствовании судов, ПБУ и ИСП) в постройке/эксплуатации/постройке и эксплуатации, с момента вступления изменений в силу.

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:

часть X: пункт 9.6.7

Исполнитель:

С.В. Винниченко

315

+7 (812) 605-05-17

Система «Тезис» №

19-377873

**Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)**

№	Изменяемые пункты/главы/разделы	Информация по изменениям	№ и дата циркулярного письма, которым внесены изменения	Дата вступления в силу
1	Часть X, пункт 9.6.7	Внесены изменения в связи с отменой УИ МАКО MODU3 (Dec 2018) (см. MODU3 (Dec 2018 Withdrawn))	315-06-1308ц от 27.12.2019	27.12.2019

**ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ, ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАВУЧИХ
БУРОВЫХ УСТАНОВОК И МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ, 2018,**

НД № 2-020201-015

ЧАСТЬ X. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**9.6 АВАРИЙНЫЕ ПОСТЫ И СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Пункт 9.6.7 заменяется следующим текстом:

«**9.6.7** После аварийного отключения, указанного в 9.6.3, должно продолжать действовать, как минимум, следующее электрическое оборудование:

- .1 аварийное освещение и сигнальные огни, указанные в 9.3.6.1, в течение 30 мин;
- .2 система аварийного управления превентером;
- .3 система авральной сигнализации;
- .4 система внутренней громкоговорящей связи;
- .5 радиоборудование, получающее питание от аккумуляторов резервного источника электрической энергии.

Электрическое оборудование, размещенное в пространствах иных, чем закрытые пространства и которое может использоваться после аварийного отключения, указанного в 9.6.3, должно быть допущено к эксплуатации в пределах зоны 2.».