



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 315-05-1456ц

от 27.10.2020

Касательно:

изменений к Правилам классификации и постройки морских судов, 2020, НД № 2-020101-124

Объект(ы) наблюдения:

пожарные извещатели

Дата вступления в силу:

01.12.2020

Действует до: -

Действие продлено до: -

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо № -

от -

Количество страниц: 1+2

Приложения:

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом

Приложение 2: текст изменений к части XI «Электрическое оборудование»

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки морских судов вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:

1. Содержание данного циркулярного письма довести до сведения инспекторского состава подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС.
2. Изменения, вносимые настоящим циркулярным письмом, должны применяться при рассмотрении и одобрении технической документации на суда, контракт на постройку или переоборудование которых заключен 01.12.2020 или после этой даты, а при отсутствии контракта — на суда, кили которых заложены или которые находятся в подобной стадии постройки 01.12.2020 и после этой даты, а также при рассмотрении и одобрении технической документации на суда со сроком поставки 01.12.2020 или после этой даты.

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:

часть XI: пункт 13.6.1

Исполнитель: М.А. Юхнев

315

+7 (812) 605-05-17

Система «Тезис» № 20-249482

**Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)**

№	Изменяемые пункты/главы/разделы	Информация по изменениям	№ и дата циркулярного письма, которым внесены изменения	Дата вступления в силу
1	Пункт 13.6.1	Уточнены требования к электрическому оборудованию, устанавливаемому в аккумуляторных помещениях	315-05-1456ц от 27.10.2020	01.12.2020

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020,

НД № 2-020101-124

ЧАСТЬ XI. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

13 АККУМУЛЯТОРЫ

Пункт 13.6.1 заменяется следующим текстом:

«**13.6.1** Кроме светильников, отопительных приборов и автоматических извещателей системы сигнализации обнаружения пожара взрывозащищенного исполнения, а также кабелей, подведенных к аккумуляторам, светильникам, отопительным приборам и автоматическим извещателям системы сигнализации обнаружения пожара, установка в аккумуляторных помещениях другого электрического оборудования не допускается.

Кабели, подводимые к аккумуляторам, светильникам, отопительным приборам и автоматическим извещателям системы сигнализации обнаружения пожара, допускается прокладывать открыто при условии, что они имеют металлическую броню или оплетку, покрытую неметаллической оболочкой, и эта броня или оплетка надежно заземлена на обоих концах.».