



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 311-05-1925ц

от 19.04.2023

Касательно:

изменений к Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, 2023, НД № 2-020101-175

Объект(ы) наблюдения:

суда в постройке

Дата вступления в силу:¹

01.07.2023

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №

от

Количество страниц: 1 + 4

Приложения:

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом

Приложение 2: текст изменений к разделу 4 «Материалы, конструкция и изделия противопожарной защиты» части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий»

Генеральный директор

С.А. Куликов

Текст ЦП:

Настоящим информируем, что в Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов в связи с внедрением унифицированных интерпретаций MAKO FTP4 (Rev.2 Nov 2022), FTP5 (Corr.1 Sep 2022), SC 217 (Corr.2 Aug 2022), SC218 (Rev.1 July 2022) и SC219 (Rev.1 July 2022) и циркулярами ИМО MSC.1/Circ.1315/Rev.1 и MSC.1/Circ.1387/Corr.1 вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении технической документации на суда, контракт на постройку или переоборудование которых заключен, начиная с 01.07.2023г., или после этой даты, при отсутствии контракта — на суда, для которых заявка на рассмотрение технической документации поступила, начиная с 01.07.2023г., или после этой даты.

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:

Пункты 4.2.7.2.1 и 4.2.7.2.4; таблица 4.3.6

Исполнитель: Е.В. Коптев

311

(812) 312-39-85

Система «Тезис» № 23-28432

¹ Служебные отметки для ГУР (ненужное зачеркнуть): связано / не связано с вступлением в силу обязательных международных / национальных требований / требуется срочное внедрение / требуется отложенное внедрение.

**Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)**

№	Изменяемые пункты/главы/разделы	Информация по изменениям ¹	№ и дата циркулярного письма, которым внесены изменения	Дата вступления в силу
1	Пункт 4.2.7.2.1	* Уточнен перечень данных, которые должны содержать СТО/СТПК на материалы, конструкции и изделия конструктивной противопожарной защиты, в связи с внедрением унифицированной интерпретации МАКО FTP5 (Corr.1 Sep 2022)	311-05-1925ц от 19.04.2023	01.07.2023
2	Пункт 4.2.7.2.4	* Уточнены требования к типовому одобрению окон танкеров в связи с внедрением унифицированной интерпретации МАКО FTP4 (Rev.2 Nov 2022)	311-05-1925ц от 19.04.2023	01.07.2023
3	Таблица 4.3.6	* В пункте 3 уточнены требования к типовому одобрению стационарных систем водораспыления и систем пожаротушения водяным туманом в связи с внедрением УИ МАКО SC218 (Rev.1 July 2022) и SC219 (Rev.1 July 2022).	311-05-1925ц от 19.04.2023	01.07.2023
		* В пункте 5 уточнены требования к типовому одобрению стационарных систем пожаротушения местного применения внутри машинных помещений в связи с внедрением циркуляра ИМО MSC.1/Circ.1387/Corr.1		

¹ Символом «*» помечаются изменения существенного характера, требующие учета в Дайджесте основных изменений к Правилам РС.

№	Изменяемые пункты/главы/разделы	Информация по изменениям ¹		№ и дата циркулярного письма, которым внесены изменения	Дата вступления в силу
			и УИ МАКО SC 217 (Corr.2 Aug 2022).		
		*	В пункт 10 введены требования к типовому одобрению стационарных систем порошкового пожаротушения для защиты судов, перевозящих сжиженные газы наливом, в связи с внедрением циркуляра ИМО MSC.1/Circ.1315/Rev.1		

**ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2023,**

НД № 2-020101-175

ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ

**4 МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

1 **Пункт 4.2.7.2.1** заменяется следующим текстом:

- «.2.1 для противопожарных конструкций должно быть указано следующее:
- .1 тип, толщина, плотность и количество слоев изоляционного материала;
 - .2 размер, тип, материал и способы установки шпилек и шайб крепления;
 - .3 расстояние между шпильками крепления;
 - .4 максимальные расстояния между шпильками крепления и местами стыков изоляции;
 - .5 величина перекрытия слоев изоляции, если перекрытие слоев применяется;
 - .6 изоляция и детали ее крепления на ребрах жесткости конструкции;
 - .7 размеры сетки усиления, алюминиевой ленты или иных элементов, в случае их применения;
 - .8 номер чертежа образца конструкции, которая была испытана;».

2 **Пункт 4.2.7.2.4** заменяется следующим текстом:

«.2.4 в СТПК на окна должно быть указано, какая сторона переборки с окном была подвержена огневому воздействию (нагреву) в ходе испытания (при испытаниях окон для танкеров изоляция переборки должна располагаться на стороне с ребрами жесткости, противоположной огневому воздействию), а также должна содержаться информация о дополнительных испытаниях, таких как полив из шланга и/или проверка теплоизлучения (теплового потока), проходящего через окна;».

3 **Таблица 4.3.6. Пункт 3** заменяется следующим текстом:

«

3	Системы водораспыления и системы пожаротушения водяным туманом	Пересмотренное руководство по проектированию и одобрению стационарных систем водяного пожаротушения для помещений ро-ро и помещений специальной категории (циркуляр MSC.1/Circ.1430/Rev.2); Пересмотренное руководство по одобрению эквивалентных водяных систем пожаротушения для машинных помещений и грузовых насосных помещений (циркуляр MSC/Circ.1165 с учетом поправок, внесенных циркулярами MSC.1/Circ.1237, MSC.1/Circ.1269 (с учетом унифицированных интерпретаций МАКО SC218 (Rev.1 July 2022) и SC219 (Rev.1 July 2022)), MSC.1/Circ.1385 и MSC.1/Circ.1386); Руководство по одобрению стационарных систем водораспыления и водяных систем пожаротушения для балконов кают (циркуляр MSC.1/Circ.1268)
---	--	--

».

Пункт 5 заменяется следующим текстом:

«

5	Стационарные системы пожаротушения местного применения	Пересмотренное руководство по одобрению стационарных водяных систем пожаротушения местного применения для использования в машинных помещениях категории А (циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1387 с учетом поправок, внесенных циркуляром ИМО MSC.1/Circ.1387/Corr.1 и унифицированной интерпретацией МАКО SC217 (Corr.2 Aug 2022))
---	--	---

».

Вводится **новый пункт 10** следующего содержания:

«

10	Система порошкового пожаротушения	Пересмотренное руководство по одобрению стационарных порошковых систем пожаротушения для защиты судов, перевозящих сжиженные газы наливом (циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1315/Rev.1)
----	-----------------------------------	--

».