



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 315-23-1815ц

от 05.09.2022

Касательно:

изменений к Правилам классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ, 2022, НД № 2-020201-019

Объект(ы) наблюдения:

электрическое оборудование

Дата вступления в силу:¹

01.10.2022

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №

от

Количество страниц: 1 + 2

Приложения:

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом

Приложение 2: текст изменений к части X «Электрическое оборудование»

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем, что в Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ, вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении технической документации на ПБУ и МСП, контракт на постройку или переоборудование которых заключен 01.10.2022 или после этой даты, при отсутствии контракта — при рассмотрении и одобрении технической документации на ПБУ и МСП, заявка на рассмотрение которой поступила 01.10.2022 или после этой даты.

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:

часть X: пункт 9.6.7

Исполнитель: А.В.Федорков

315

+7 (812) 605-05-17

Система «Тезис» № 22-154645

¹ Служебные отметки для ГУР (*ненужное зачеркнуть*): ~~связано / не связано с вступлением в силу обязательных международных / национальных требований / требуется срочное внедрение / требуется отложенное внедрение.~~

**Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)**

№	Изменяемые пункты/главы/разделы	Информация по изменениям ¹	№ и дата циркулярного письма, которым внесены изменения	Дата вступления в силу
1	Пункт 9.6.7	Уточнены требования к перечню электрического оборудования, которое должно продолжать действовать после аварийного отключения	315-23-1815ц от 05.09.2022	01.10.2022

¹ Символом «*» помечаются изменения существенного характера, требующие учета в Дайджете основных изменений к Правилам РС.

**ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ, ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАВУЧИХ
БУРОВЫХ УСТАНОВОК И МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ, 2022,**

НД № 2-020201-019

ЧАСТЬ X. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

9 АВАРИЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Пункт 9.6.7 заменяется следующим текстом:

«9.6.7 После аварийного отключения, указанного в 9.6.3, должно продолжать действовать, как минимум, следующее электрическое оборудование:

- .1** аварийное освещение и сигнальные огни, указанные в 9.3.6.1, в течение 30 мин;
- .2** система аварийного управления превентером;
- .3** система авральной сигнализации;
- .4** командное трансляционное устройство;
- .5** радиооборудование, получающее питание от аккумуляторов резервного источника электрической энергии.

Электрическое оборудование, размещенное в пространствах иных, чем закрытые пространства и которое может использоваться после аварийного отключения, указанного в 9.6.3, должно быть допущено к эксплуатации в пределах зоны 2.».